

Приложение к  
 постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  
 от \_\_\_22.11.2013\_\_\_ № \_\_1669\_\_\_

Сводный годовой план  
 ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2014 год

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта	Сроки проведения ремонта	Перечень отключаемых потребителей	Примечание
1	2	3	4	5	6
Профилактический плановый ремонт					
1.	Центральная котельная ЗАО «Радугаэнерго»	Котельный агрегат ПТВМ-30М №4 В - текущий ремонт	02.06.2014 г - 30.06.2014 г	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта энергооборудования на 2014 год. Участок котельных установок
		Котельный агрегат ПТВМ-30М №5 - текущий ремонт	01.04. 2014 г – 30.04.2014 г	Без отключения потребителей	
		Котельный агрегат ДЕ4-14ГМО №1 - текущий ремонт	02.06.2014 г - 30.06.2014 г	Без отключения потребителей	
		Котельный агрегат ДКВРВ-10/13-115 №2 - текущий ремонт	03.03.2014 г – 31.03.2014 г	Без отключения потребителей	
		Котельный агрегат ДКВРВ-10/13-115 №3 - текущий ремонт	01.07.2014 – 31.07.2014 г	Без отключения потребителей	
		Котельный агрегат ДЕ-16/14 №4 - текущий ремонт	01.08.2014 г – 29.08.2014 г	Без отключения потребителей	
		Котельный агрегат КВГМ-50 №6 - текущий ремонт	01.08.2014 г – 29.08.2014 г	Без отключения потребителей	
		Котельный агрегат КВГМ-50 №7 - текущий ремонт	01.07.2014 г – 31.07.2014 г	Без отключения потребителей	
		Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность	12.05.2014 г – 27.06.2014 г	Без отключения потребителей	В соответствии с планом мероприятий по подготовке и

					проведению испытаний трубопроводов теплоснабжения на прочность и плотность на 2014 г
2.	Центральный тепловой пункт №1 (ЦТП-1)	Плановый ремонт оборудования (полная остановка источника). Сети горячего водоснабжения 1 квартала	21.07.2014 г – 05.08.2014 г	Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения	В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта внутриквартальных сетей отопления и ГВС на 2014 год. Участок тепловых сетей
3.	Центральный тепловой пункт №3 (ЦТП-1)	Плановый ремонт оборудования (полная остановка источника). Сети горячего водоснабжения 3 квартала			
Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения					
4.	Центральная котельная ЗАО «Радугаэнерго»	Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК 3-22 до ТК 3-22а квартала 3	12.05.2014 г – 12.06.2014 г	Ж.д. № 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 квартала 3, МДОУ ЦРР д/сад №5 Отключение от горячего водоснабжения будет произведено на проведение работ по врезке новых трубопроводов в существующую магистраль не более чем на 2 суток за указанный ремонтный период.	В соответствии с мероприятиями программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный» на 2014 год
		Ремонт наружных магистральных сетей отопления в подвале жилого дома № 2 квартала 3	12.05.2014 г – 31.05.2014 г		

		Ремонт наружных магистральных сетей горячего водоснабжения в подвале жилого дома № 33 квартала 1	21.07.2014 г – 05.08.2014 г	Ж.д. № 36, 35, 33, 31, 30, 29, 28, 2, 7, 9, 37 квартала 1. Отключение потребителей от горячего водоснабжения планируется совместить с периодом прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный	
		Ремонт наружных магистральных сетей горячего водоснабжения в подвале жилого дома №11 квартала 1	21.07.2014 г – 05.08.2014 г	Ж.д. № 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12а квартала 1, МБОДОУ ЦРР д/сад №3, МУДОД ЦВР «Лад», МОУДОД «ДШИ», МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 Отключение потребителей от горячего водоснабжения планируется совместить с периодом прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный	
		Ремонт наружных сетей ГВС в ТК 1-30	21.07.2014 г – 05.08.2014 г	Многоквартирные жилые дома и объекты социально-культурного назначения, расположенные в 1 квартале. Отключение потребителей от	

				горячего водоснабжения планируется совместить с периодом прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный	
		Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от жилого дома № 19 квартала 1 до ТК 1-33а	15.07.2014 г – 05.08.2014 г	Ж.д. № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 квартала 1, МБОУ «Начальная школа»	

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству

А.П. Шаров

Согласовано:

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»

В.И. Мартынов